



"2026, Año de Margarita Maza Parada".

## H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

### Licitación Pública Nacional

No. HCES-SG-OP-LPN-002-2026

### Acta de Junta de Aclaraciones

#### Descripción de la obra

**CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE EDIFICIO COMPLEMENTARIO DE 2 NIVELES, PARA LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

En las instalaciones de la sala A del H. Congreso del Estado de Sinaloa, ubicadas en Boulevard Pedro Infante número 2155 poniente, Fraccionamiento Jardines Tres Ríos, Código Postal 80100, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las **10:00 horas** del día **30 de julio de 2026**, se llevó a cabo el evento de Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-002-2026**, relativa a la **"CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE EDIFICIO COMPLEMENTARIO DE 2 NIVELES, PARA LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA"**.

Esta reunión tiene por objeto realizar las aclaraciones que se estimen pertinentes, así como, responder las dudas acerca de la visita al sitio de la obra y los aspectos contenidos en la convocatoria, bases de licitación y sus anexos.

El evento es presidido por la **Dra. Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez**, quien se desempeña como Secretaria General y Presidenta del Comité de Obras del H. Congreso del Estado de Sinaloa, siendo asistido por la **Lic. Carmen Alicia Amézquita León**, Directora Administrativa y Secretaria Ejecutiva del Comité de Obras, así como el Residente de Obra, **Ing. Oscar Omar Sosa Gastelum**.

También participan en el acto, los servidores públicos del H. Congreso del Estado de Sinaloa, licitantes inscritos, testigo social designado y observadores, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

El acto dio inicio informando a los presentes el nombre de las empresas que al día de hoy han manifestado su interés de participar en el proceso de licitación pública de referencia:

| LICITANTES INSCRITOS |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 1                    | CONSTRUCTORA CESECO, S.A DE C. V      |
| 2                    | PROSECO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.    |
| 3                    | OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO S.A DE C.V. |

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA  
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

[WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX](http://WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX)



"2026, Año de Margarita Maza Parada".

## H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Licitación Pública Nacional

No. HCES-SG-OP-LPN-002-2026

Acta de Junta de Aclaraciones

El plazo de inscripción en este proceso de contratación concluye el próximo **03 de Agosto de 2026 a las 15:00 horas**, por lo que, el listado de licitantes inscritos anteriormente mencionado podrá incrementarse.

### Aclaración 1. Constructora Ceseco S.A de C.V.

El **H. Congreso del Estado de Sinaloa**, hace del conocimiento de los asistentes que recibió 6 (seis) preguntas de un licitante inscrito a través del correo electrónico [oscar.sosa@congresosinaloa.mx](mailto:oscar.sosa@congresosinaloa.mx) cumpliendo con requisitos establecidos en el numeral 9.2 de las bases de licitación, mismas que continuación se detallan:

| Licitante:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Preguntas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Respuestas                                        |
| 1 BASE PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO DE 1.70X2.10X0.20 M. DE ALTURA, FABRICADA A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/M2 T.M.A. 3/4", R.N., ACABADO PLANEADO, ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/10-10 Y ANCLAJES CON VARILLA CORRUGADA EN FORMA DE "L" @50 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES(L.A.B EN OBRA), DESPERDICIOS; MANO DE OBRA DE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, FABRICACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, FABRICACIÓN DE CHAFLÁN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS Y ELEVACIÓN E LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA, GARANTÍAS MANDO MEDIO, | Se forjara con el concreto mismo que se utilizará |

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA  
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

[WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX](http://WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX)



"2026, Año de Margarita Maza Parada".

## H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

### Licitación Pública Nacional

No. HCES-SG-OP-LPN-002-2026

### Acta de Junta de Aclaraciones

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.<br><b>¿Qué tipo de mortero se utilizará en este concepto?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
| 2 | BASE PARA EQUIPO HIDRONEUMATICO DUPLEX DE 0.90X1.50X0.20 M. DE ALTURA, FABRICADA A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/M2 T.M.A. 3/4", R.N., ACABADO PLANEADO, ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/10-10 Y ANCLAJES CON VARILLA CORRUGADA EN FORMA DE "L" @50 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES(L.A.B EN OBRA), DESPERDICIOS; MANO DE OBRA DE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, FABRICACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, FABRICACIÓN DE CHAFLÁN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS Y ELEVACIÓN E LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.<br><b>¿Qué tipo de mortero se utilizará en este concepto?</b> | Se forjara con el concreto mismo que se utilizará                                                                                     |
| 3 | DETALLADO PARA OCULTAR COLUMNAS METALICAS ENTRE MUROS DE MAMPOSTERIA, A BASE DE PLACA DE DUROCK DE 1/2", RECUBIERTA CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO FLOTEADO FINO, INCLUYE: RANURADO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Revisar detalles, se promediaron las medidas y en caso de no encontrar los detalles publicados, se les enviara al correo electrónico. |

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA  
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX



"2026, Año de Margarita Maza Parada".

## H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

### Licitación Pública Nacional

No. HCES-SG-OP-LPN-002-2026

### Acta de Junta de Aclaraciones

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ANDAMIOS, COLOCACIÓN DE LA PLACA, RECORTES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.<br><b>¿Qué ancho se ocupa para ocultar las vigas?</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| 4 | DETALLADO PARA OCULTAR VIGAS METALICAS ENTRE MUROS DE MAMPOSTERIA, A BASE DE PLACA DE DUROCK DE 1/2", RECUBIERTA CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO FLOTEADO FINO, INCLUYE: RANURADO, ANDAMIOS, COLOCACIÓN DE LA PLACA, RECORTES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO<br><b>¿Qué ancho se ocupa para ocultar las vigas?</b> | Revisar detalles, se promediaron las medidas y en caso de no encontrar los detalles publicados, se les enviara al correo electrónico. |
| 5 | ELEVADOR DE PASAJEROS CON CARACTERISTICAS Y CAPACIDAD SEGUN PROYECTO Y COTIZACION DE PROVEEDOR MARCA SCHINDLER PARA 9 PASAJEROS, INCLUYE: GASTOS DE IMPORTACION, FLETE Y MANO DE OBRA DE INSTALACION.<br><b>¿Cuáles son las características del elevador?</b>                                                                                                          | Se le solicita apegarse la propuesta del proveedor Schindler.                                                                         |
| 6 | ENTORTADO SOBRE CONCRETO PARA NIVELAR Y RECIBIR PISO ACUSTICO, A BASE DE MORTERO SECO DE 1 A 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,                                                                                                                                                                         | Autonivelante, uniblock.                                                                                                              |

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA  
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX



"2026, Año de Margarita Maza Parada".

## H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

### Licitación Pública Nacional

No. HCES-SG-OP-LPN-002-2026

### Acta de Junta de Aclaraciones

|                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MATERIALES, MANO DE OBRA,<br>HERRAMIENTA Y EQUIPO.<br><b>Qué tipo de mortero se utilizara?</b> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Las aclaraciones derivadas de este acto, son parte integral de las bases de licitación y obligan por igual a todos los participantes a considerar la información contenida en esta acta para la elaboración de su proposición.

Se informa que, los medios de difusión en los que podrán consultar este documento, para efectos de notificación son los siguientes:

🌐 **Compranet-Sinaloa** – <https://compranet.sinaloa.gob.mx>

🌐 **H. Congreso del Estado de Sinaloa** – <https://www.congresosinaloa.gob.mx>  
Estrado ubicado en aun lado de la entrada de la biblioteca del H. Congreso del Estado de Sinaloa, por un término no menor de cinco días hábiles.

Por último, se reitera a los presentes que la fecha para llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Propositiones es el próximo **21 de Agosto de 2026, a las 10:00 horas**.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la primera y única Junta de Aclaraciones, siendo las 10:32 horas del día de su inicio, procediendo a firmar los presentes el acta elaborada, para los efectos legales aplicables.

-----Cierre de acta-----

| Licitantes inscritos               | Firmas |
|------------------------------------|--------|
| CONSTRUCTORA CESECO, S.A DE C. V   |        |
| PROSECO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. |        |

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA  
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

[WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX](http://WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX)



"2026, Año de Margarita Maza Parada".

## H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

### Licitación Pública Nacional

No. HCES-SG-OP-LPN-002-2026

### Acta de Junta de Aclaraciones

| Funcionarios del H. Congreso del Estado de Sinaloa                                                                             | Firmas |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Dra. Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez</b><br>Secretaria General y Presidenta del Comité de Obras                                |        |
| <b>Lic. Carmen Alicia Amézquita León</b><br>Directora Administrativa                                                           |        |
| <b>M.C Juan Carlos Beltrán Meza</b><br>Director de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo                                     |        |
| <b>Lic. Sergio Indalecio Camacho Palazuelos</b><br>Jefe del departamento de programación y Presupuesto                         |        |
| <b>Dr. David Paulino Vázquez Padilla</b><br>Jefe de Auditoria Interna y Situación Patrimonial<br>del Órgano Interno de Control |        |
| <b>Ing. Oscar Omar Sosa Gastelum</b><br>Residente de Obra                                                                      |        |

| Testigo social designado             | Firma |
|--------------------------------------|-------|
| <b>Moisés Guadalupe Tirado Iribe</b> |       |

Esta hoja de firmas corresponde al acta de Junta de Aclaraciones de la licitación pública nacional No. HCES-SG-OP-LP-002-2026, acto que se celebró de conformidad con los artículos 46 y 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa y el numeral 9.2 de las bases de licitación.

BLVD. PEDRO INFANTE No. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES RÍOS, CULIACÁN, SINALOA  
TELS: 800 250 2122 y 667 758 1500 EXT. 1842

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX